

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




't Zandkasteeltje 19, 8670 Koksijde

woning, open bebouwing

identificatiecode: 38014-G-DBA_2017055556/EP06810/A001/D02/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 25-09-2021

Handtekening:

OLIVIER LEMOINE


EP06810

Dit certificaat is geldig tot en met 1 juli 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

⊗ Het E-peil voldoet niet.



Andere eisen

- ⊙ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ⊙ Vloeren
 - ⊙ Muren
 - ⊙ Vensters
 - ⊙ Dak
 - ⊙ Andere constructiedelen
- ⊙ Het K-peil (K34) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- ⊙ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ⊗ Er is niet voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ⊙ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ⊙ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	12/12/2017
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	01/07/2021
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	15.873
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	83
Beschermd volume (m ³)	598
Verliesoppervlakte (m ²)	411
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	185
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	7,07
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,39
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	3.044
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20471110 / 20471167

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

OLIVIER LEMOINE
Komvest 40 F201, 8000 Brugge
EP06810

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.